



Quadro de comando p/ 2 Bombas de incêndio 5cv com chave reversa

Bomba Incêndio 5cv

Hidrante de recalque Tipo Coluna

1 Planta baixa - Rede de hidrantes  
ESCALA: 1:125

| LEGENDA - Símbolos gráficos para projeto |   | QTD.    |
|--|---|---------|
|  | HIDRANTE SIMPLES  | 03      |
|  | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)        | 03      |
|  | TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES                                  | 117,00m |
|  | REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO                    | 01      |
|  | BOMBA DE INCÊNDIO 5.0 CV  | 02      |
|  | RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO 12.000 LITROS                     | 01      |
|  | QUADRO DE COMANDO P/ BOMBA DE INCÊNDIO 5.0 CV COM CHAVE REVERSA | 01      |

Espaço reservado para uso do CBM/MT:

---

**PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

(X) NOVO ( ) ATUALIZAÇÃO DO PSCIP Nº: ( ) SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP Nº:



**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: [www.amm.org.br](http://www.amm.org.br)  
E-MAIL: [centraldeprojetosamm@gmail.com](mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com)

**ADM. NEURILAN FRAGA**



---

**TÍTULO DO DESENHO:**  
HIDRANTES E MANGOTINHOS

**OCUPAÇÃO:**  
SERVIÇO PROFISSIONAL, DIVISÃO: D-1, DESCRIÇÃO: LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

**RAZÃO SOCIAL:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**NOME FANTASIA:**  
PAÇO MUNICIPAL

**CNPJ:**  
04.221.486/0001-49

**ENDEREÇO:**  
AVENIDA PRINCIPAL, 450, CENTRO, RONDOLÂNDIA-MT, CEP: 78.338-000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

ROGERSON RODRIGO DA SILVA P.  
Engenheiro Civil  
CREA: 122136344-1

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DATA DE ENTREGA:</b><br>06/06/2024 | <b>PRANCHA:</b><br><b>INC 03-B</b><br>03 |
| <b>ESCALA:</b><br>INDICADA            |  |
| <b>REVISÃO:</b><br>1ª - 00/00/0000    |  |